

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING

Detaljplan för del av Fjällskivlingen 1 m fl, Strömstads Kommun

HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS

Planförslaget har varit utsänt för utställning under tiden 2005-09-05 – 2005-10-03 och utställt Stadshuset samt på Stadsbiblioteket.

INKOMNA SYNPUNKTER

Följande skriftliga synpunkter har inkommit under utställningen tom 2005-10-11:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Länsstyrelsen | Inkom 050928 |
| 2. Vägverket | Inkom 050930 (ingen erinran) |
| 3. Fortum Distribution AB | Inkom 050929 (ingen erinran) |
| 4. Barn-och utbildningsnämnden | Inkom 051004 (ingen erinran) |
| 5. Kommunstyrelsen | Inkom 051011 (ingen erinran) |

Nedan redovisas inkomna synpunkter samt miljökontorets kommentarer (**K**).

1. Länsstyrelsen

De geotekniska förhållandena inom planområdet redovisas ännu inte så tydligt att en bedömning av säkerheten kan göras.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas. Om det som föreslås blir lämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet kan inte utläsas tillräckligt tydligt i planhandlingarna.


Synpunkter på det utställda förslaget

Redovisningen av de geotekniska förhållandena är mycket dålig.

K Planhandlingen kompletteras med en beskrivning av grundläggningstekniken vid uppförandet av befintlig kontorsbyggnad. Grundläggning har skett med stålkärnepålar till berg, vilket anses tillfyllas då byggrätten begränsas av befintlig byggnadsvolym.

Inga kvarstående synpunkter

STRÖMSTADS KOMMUN
Miljö- och byggförvaltningen
2005-11-02


Åke Sundemar, stadsarkitekt