



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD

Upprättad av: HH
Datum: 2002-05-26
Rev 2008-05-28
Godkänd av:

PM: 13 Förvaring av brännbart material i gemensamhetsgarage

1. Bakgrund

I samband med tillsynerr och vid förfrågningar till räddningstjänsten angående förvaring av brännbart material i garage lämnar vi dessa riktlinjer.

2. Förklaring

En brand i ett gemensamhetsgarage får som regler stora konsekvenser. Förutom risken för att människor kan komma till skada blir ofta egendomsskadorna stora. Räddningstjänsten har problem med att bekämpa denna typ av bränder då det ofta rör sig om långa inträngningsvägar med stark hetta.

3. Definition

Med garage avses uppställningsplats för fordon inomhus. Ett gemensamhetsgarage inrymmer fler än två fordonsplatser. Ett gemensamhetsgarage kan vara placerat såväl ovan mark (radgarage) som under mark (källargarage).

4. SRV:s syn på förvaring av brandfarlig vara

Räddningsverket har givit ut information om förvaring av brandfarlig vara i hemmen. Där behandlas även förvaring av brandfarlig vara i gemensamhetsgarage. Detta PM överensstämmer med reglerna runt detta.

5. Regler

På uppställningsplats för fordon i gemensamhetsgarage får finnas:

- Ett motordrivet fordon.
- 4 st däck.

Extra bensin får endast förvaras i godkänd reservdunk i fordonet.

6. Annan verksamhet

Ingen annan verksamhet än uppställning av fordon får fritt förekomma i gemensamhetsgaraget. Om fastighetsägare får förfrågan om annan verksamhet kan tillåtas skall räddningstjänsten kontaktas. Möjlighet finns att bygga utrymme som brandtekniskt avskiljs mot garaget i lägst den klass som byggnaden är uppförd i.