



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD

Upprättad av: BE
Datum: 2002-05-26
Rev 2008-05-28
Godkänd av:

PM: 15 Campingplatser

1. Bakgrund

Räddningstjänsten har upprättat detta PM som en likriktning om vad som gäller för våra campingplatser. PM:et följer i allt väsentligt Statens Räddningsverks meddelande SRVFS 2004:12.

2. Syfte

Det skall tjäna som underlag vid brandsyner och vid kontakter med ansvariga campingvärdar.

3. Tomtkarta

På campingen skall det finnas en tomtkarta eller liknande som beskriver:

- Tomt- och kvartersindelning.
- Körvägar inom anläggningen.
- Placering av släckutrustning.
- Högsta antal campingenheter.

4. Camping-området

Ett kvarter skall inte innehålla mer än c:a 30 tomter.
Körvägar skall ha minst 3 meters vägbredd jämte mötesmöjligheter vid dubbelriktad trafik.
Campingenheter skall placeras så draganordning är riktad ut mot körväg. Detta för att underlätta bortförande av hotade campingenheter.

5. Avstånd

Huvudregeln är minst 4 meter mellan campingenheterna (Campingenhet = husvagn + förtält + altan).
Campingtomternas storlek skall vara minst 80 m².
Avståndet mellan campingenhet och tomtgräns skall vara minst 2 meter för att kunna erhålla 4 metersregeln till nästa campingenhet.

6. Släckningsutrustning

Handbrandsläckare pulver 6 kg Klass ABC 34 A 183 B skall finnas tillgänglig på ett längsta avstånd av 50 meter från campingenhet.
Platsen skall vara väl skyltad.
Tillsyn av släckutrustningen skall göras kontinuerligt under säsongen genom campingägarens försorg.

7. Utbildning

Personal som arbetar inom campinganläggningen bör inför varje säsong erhålla utbildning i brandkunskap. Kontakta räddningstjänsten