



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD

Upprättad av: BE
Datum: 2002-04-26
Rev 2008-05-28
Godkänd av:

PM: 5 Kontroll vid byggsamråd

1. Syfte

Stöd och underlag för räddningstjänstens representant vid medverkan i byggsamråd.

2. Kontrollpunkter

Följande skall byggnadsnämndens brandsakkunnig kontrollera vid byggsamråd.

- 2.1 Vid systemtillsyn kommer ett företags eller institutionens brandskyddsorganisation, personalens brandskyddsutbildning, den interna brandskyddskontrollen etc. att kontrolleras. Det är därför viktigt att rätt brandskydd utformas vid projektering och utförande av en byggnad. Vid byggsamrådet skall kontrolleras vilka diskussioner som har förts med nyttjanderättshavarna ang. utformningen av brandskyddet. Kontrollera om det finns minnesanteckningar från möten med nyttjanderättshavarna ang. utformning av brandskyddet utifrån deras brandskyddsvision och policy.
- 2.2 Vilken kompetens har byggherrens brandsakkunnig? Byggherrens brandsakkunnig skall ha tillfredsställande kompetens för projektet. För Br 1-byggnader och brandsyneobjekt skall den brandsakkunnige vara utbildad brandingenjör och ha erfarenhet från projektering av liknande objekt eller ha motsvarande kompetens.
- 2.3 Den framtagna brandtekniska lösningen skall kvalitetssäkras, dvs det skall finnas ett system hos projektören som säkerhetsställer att problemställningar genomarbetas och att lösningen uppfyller myndighetskraven. Har brandprojektören ett dokumenterat kvalitetssystem?
- 2.4 Byggherren skall kunna redovisa hur det säkerhetsställs att brandtekniska lösningar som tas fram och redovisas i en brandskyddsdocumentation inarbetas i övriga teknikprojektörers handlingar.
- 2.5 I de fall det sker byggnation i byggnad med pågående verksamhet för nyttjanderättshavarna, skall det finnas en plan för hur brandskyddet och utrymningssäkerheten under byggprocessen kommer att lösas.

